



A-A PELAR, VOT FÖRSTÄRKNING
1:20

ANVISNINGAR

BETONG

HÅLLFASTHET KVALITÉT: CEM II STD C25/30 VCT -0,55 SKB TILLÅTS. TB: TÄCKANDE BETONG SKIKT ÄR 50mm MOT MARK OCH 25mm PÅ ÖVRIGA YTOR. EXPONERINGSKLASSER ENLIGT SS-EN 206 GRUNDSULOR= XF3 BETONGPLATTA=XC1. ARMERING K500C-T, NATARMERING NK500AB-W. ARMERINGSSKARVLÄNGDER: Ø16 800mm Ø12 600mm, Ø8 400mm, NAT 300mm. BOCKNINGSRADIER: Ø16 64mm, Ø12 32mm, Ø8 16mm UTFÖRANDE ENLIGT SS-EN 13670 BERÄKNAD ENLIGT EKS 10, EUROKOD 2

TRÄ

HÅLLFASTHET VÄGGAR, TAKSTOL OCH INFÄSTNINGAR TILL TAKSTOL SKA VARA LÄTTREGLAR, C24 KONSTRUKTIONSVIRKE, ELLER I FANERTRÄ (LVL) TYP KERTO-S DÄR DET VISAS. NOCKBALK, AVVÄXLINGAR OCH PELARE I LIMTRÄ HÅLLFASTHETSKLASS GL 30 c/h FÖR ÄNDAMÅLET CE MÄRKTA STOLPSKOR ANVÄNDS VID LIMTRÄPELARFÖTTER AV TYPEN INGJUTEN ELLER FOTPLÅT MED FÖRANKRING M10 8.8 EXPANDERSKRUV UTFÖRANDE ENLIGT AMA HUS 14 BERÄKNAD ENLIGT EKS 10, EUROKOD 5

VIRKE FÅR EJ HA HÖGRE FUKTKVOT ÄN 15% VID INBYGGNAD

BRANDSKYDD

ENL. BRANDSKYDDSDOK

TILLFÄLLIG STABILISERING

ENTREPRENÖREN ANSVARAR FÖR DE TILLFÄLLIGA STAGNINGAR OCH FÖRBAND SOM ERFORDRAS FÖR ATT SÄKERSTÄLLA STABILITETEN FÖRE FULL STOMSTABILITET ERHÅLLTS. KONSTRUKTIONEN MÅSTE STÄMPAS UNDER ÅTGÄRDEN. STÄMPNING UNDER BYGGTIDEN ANSVARAR ENTREPRENÖREN FÖR.

MÅTT

MÅTT ÄR I MILIMETER ENTREPRENÖREN SKALL KONTROLLERA MÅTTSÄTTNINGEN PÅ PLATS. FÄRDIGT GÖLV I BEFINTLIG BYGGNAD SKA LIGGA I NIVÅ MED NYTT GÖLV I TILLBYGGNADEN. TEGEL FASAD PÅ BEFINTLIG BYGGNAD SKA LINJERA MED TEGEL FASAD PÅ TILLBYGGNADEN.

GEOTEKNIK/MARK

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING ÄR INTE UTFÖRD. MATJORD, TORV ELLER ANDRA GEOTEKNISKT OGYNSAMMA JORDARTER FÅR INTE FINNAS UNDER GRUNDPLATTAN. GRUNDEN ÄR DIM I GEOTEKNISK KLASS GK 1, fd= 100kPa. UTFÖRANDE ENLIGT AMA ANLÄGGNING 13.

DRÄNERING

DRÄNERING UTFÖRS MED PLASTRÖR ENLIGT STANDARD DSA 110/95. LÄGGS MED FALL MIN 1:200. DRÄNERINGSLEDNING SKA FÖRSES MED DRÄNERANDE MATERIAL (D5>2mm) 50mm UNDER LEDNING OCH 100mm KRINGFYLLNAD. DRÄNERANDE SKIKT OCH KAPILLÄRBRYTANDE SKIKT SKA AVSKILJAS MOT SCHAKTBOTTEN MED GEOTEXTIL MIN BRUKSKLASS N2.

HANDLINGSFÖRTECKNING

K001JWB GRUNDPLAN, SEKTIONER, DETALJER OCH ANVISNINGAR
K002JWB TAKPLAN, SEKTIONER OCH DETALJER
K003JWB SEKTIONER OCH DETALJER

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	GDOK	DATUM	VV DATUM	VV DIARENUMMER
BYGGHANDLING			ARBETS RITNING			
JW BYGGKONSULT			BLÄCKSLÄNDAN 19, MALMÖ			
WWW.BYGGKONTROLLANT.COM BYGGINGENJÖR SBR 0704-460809			TILLBYGGNAD			
UPPDRAGSANSVARIG H NILSSON			UPPDRAGSNUMMER 001			
KONSTR J WIDESSON			GRANSK H NILSSON			
MÄLMÖ 2018-12-10			KONSTRUKTIONSR OBJEKT NR		FORMAT A3 SKALA VAR. RITNINGSR K001JWB	